

Вх. № 126
10.02.2024.



1. На объекте защиты не осуществлена замена средств обеспечения пожарной безопасности. Место выявления нарушения: В помещении Центра помощи детям №6
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54, Прочая абзак 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

2. На объекте защиты система пожарной сигнализации не контролируется с общего пожарного поста. Место выявления нарушения: В здании

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

3. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. Место выявления нарушения: в здании

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

10.02.2025

указываются конкретные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которыми установлено нарушение обязательных требований, сведения о месте выявления нарушения обязательных требований), наименование, содержание и реквизиты документов, с указанием реквизитов документальных документов, требований документов, оснований, которых выявлены нарушения и соответствие с законодательством Российской Федерации, дата выявления нарушения, наименование государственного органа, осуществляющего проверку исполнения требований, дата устранения нарушения

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Медвежьегорского и Пудожского районов по пожарному надзору) Зуев Севастьян Васильевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Зуев Севастьян Васильевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Медвежьегорского и Пудожского районов по пожарному надзору), телефон: 89992416493, e-mail: zuev_sv@10.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии) и должность должностного лица, осуществляющего проверку исполнения требований, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Смакисенко *Тарасов*
(фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии) должность должностного лица, должностного лица или должностного лица, осуществляющего проверку исполнения требований, индивидуального государственного идентификационного номера (с указанием имени)
«16» часов «20» минут «20» 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://nps.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

